










Arbejde på afspærrede el-systemer



Der er indtruffet **11 dødsulykker** i firmaet forbundet med arbejde på afspærrede el-systemer i løbet af de sidste 10 år.

- 1  Grønt lys sikkerhed
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 



Arbejde på afspærrede el-systemer



Juni 2022

Sted _____ Dato _____

Relevant virksomhed _____ Tilladelse nr. _____

JA NEJ IKKE RELEVANT

PUNKTER DER SKAL KONTROLLERES

1 Er der blevet foretaget en «Grønt lys sikkerhed»-kontrol?

2 Har en repræsentant for arbejdsholdet modtaget en godkendt afspærringstilladelse vedrørende til det arbejde, der skal udføres?

3 Er det kredsløb eller udstyr, som indgrebet skal udføres på, blevet identificeret på stedet af en bemyndiget person og i nærvær af en repræsentant for arbejdsholdet?

4 Bærer de medarbejdere, der udfører aktiviteten, korrekt PPE til opgaven?

5 Er afspærringerne sat i den position, der fremgår af det godkendte isoleringsskema/-kort (originaldokumenter til rådighed på et særligt sted)?

6 Er afspærringerne låste og taggede?

7 Er den afbrudte energitilførsel blevet tjekket af en bemyndiget person i nærvær af repræsentanten for arbejdsholdet?

8 Er der blevet lavet jordforbindelse/kortslutning på alle lederne, herunder nullelederen?

9 Er faren fra eventuelle naboelementer under spænding blevet anmærket, og er der indført beskyttelsesanordninger?

Antal JA/relevante punkter: _____ / _____ (_____ %)

Kommentarer _____

Navn _____ Virksomhed _____

Underskrift _____