

Lavori su sistemi elettrici de-energizzati



11 incidenti mortali correlati a lavori su sistemi alimentati con energia si sono verificati nella Compagnia negli ultimi 10 anni.

1




Via libera
sicurezza

2




3




4



5




6



7



8



9



TotalEnergies



Lavori su sistemi elettrici de-energizzati



Giugno 2022

Luogo _____ Data _____

Azienda osservata _____ Num. permesso _____

SÌ **NO** **N/A**

PUNTI DA CONTROLLARE

- 1** La verifica "Via libera sicurezza" è stata realizzata?
- 2** Il rappresentante della squadra che interviene ha ricevuto il o i certificati di blocco convalidati per l'attrezzatura relativa al lavoro da fare?
- 3** Il circuito o l'attrezzatura su cui deve essere effettuato il lavoro è identificato in campo da una persona autorizzata e in presenza del rappresentante della squadra di intervento?
- 4** Il personale che esegue l'attività è munito dei DPI specifici per l'operazione?
- 5** I dispositivi di isolamento sono collocati nella posizione identificata dallo schema/piano di isolamento approvato (documenti originali da consultare in un luogo apposito)?
- 6** I dispositivi di isolamento sono bloccati e contrassegnati/etichettati?
- 7** La verifica dell'assenza di tensione è stata eseguita da una persona autorizzata e mostrata al rappresentante della squadra d'intervento?
- 8** La messa a terra/corto circuito è stata realizzata su tutti i conduttori, neutro compreso?
- 9** Il pericolo di eventuali parti in tensione nelle vicinanze è segnalato e sono state predisposte misure protettive?

Tasso di conformità (Num. di Sì/punti applicabili): _____ / _____ (_____ %)

Commenti _____

Nome _____ Azienda _____

Firma _____