


Udgravningsarbejder



Der har været over 30 potentielt farlige ulykker i forbindelse med udgravningsarbejde i firmaet i løbet af de sidste 5 år.



TotalEnergies



Udgravningsarbejder



Juni 2022

Sted _____ Dato _____

Relevant virksomhed _____ Tilladelse nr. _____

JA NEJ IKKE RELEVANT

PUNKTER DER SKAL KONTROLLERES

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | Er der blevet foretaget en «Grønt lys sikkerhed»-kontrol? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Er de eventuelle identificerede nedgravede netværk blevet fysisk lokaliseret på stedet? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | Er der blevet overholdt en sikkerhedsdistance i forhold til elektriske luftledninger og nedgravede netværk (>1 m i tilfælde af udgravning ved "agressive" metoder)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Er gravemaskinerne placeret på stabil vis og uden nogen personer i deres arbejdsområde? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Er der blevet installeret jordskredsbeskyttelse inden medarbejdernes adgang? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Er udgravningsområdet afmærket (egnet fysisk stiv barriere i tilfælde af risiko for nedstyrtning af personer eller maskiner)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Holdes en sikkerhedsafstand på mindst 1 m fra udgravningsstedet fri for alle udgravede materialer, maskiner og diverse udstyr? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Er der blevet installeret sikrede adgangsmidler på udgravningsstedet inden medarbejdernes adgang (ramper, trapper, stiger)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Er der blevet foretaget en inspektion af udgravningsstedet inden medarbejdernes adgang? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | Er der i tilfælde af en potentielt farlig atmosfære blevet foretaget en kontrol af atmosfæren før arbejdet eller adgangen til udgravningen? |

Brug den nævnte tjekliste i følgende to tilfælde:

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | Ved lukkede rum, tjeklisten "Lukkede rum" |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | Ved arbejder i højde (højdeforskel på > 1,5 m) tjeklisten "Arbejde i højde" |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | Når der er medarbejdere til stede på udgravningsstedet (> 1,3 m), eller maskinføreren ikke har en korrekt udsyn, eller når man nærmer sig et eksisterende netværk, er der så en tilsynsførende til stede? |

Antal JA/relevante punkter: _____ / _____ (_____ %)

Kommentarer _____

Navn _____ Virksomhed _____