



Trabalhos de escavação



Mais de 30 acidentes potencialmente graves associados a trabalhos de escavação ocorreram na Companhia nos últimos 5 anos.



Trabalhos de escavação



Junho de 2022

Local _____ Data _____

Empresa observada _____ N.º da autorização _____

SIM **NÃO** **N/A**

PONTOS A VERIFICAR

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | A verificação “Luz verde de segurança” foi realizada? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | As eventuais redes subterrâneas identificadas foram assinaladas no local? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | É respeitada uma distância de segurança relativamente às linhas eléctricas aéreas e às redes subterrâneas (>1 m no caso de escavação por métodos “agressivos”)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Os aparelhos de escavação estão posicionados de forma estável e não está ninguém na zona de circulação da máquina? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Foram instaladas as protecções contra desmoronamentos antes da entrada do pessoal? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | A zona de escavação está delimitada (barreira física rígida em caso de risco de queda de pessoas ou veículos)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | A distância de segurança de, no mínimo, 1 m das margens da escavação é mantida desimpedida de todos os materiais extraídos, aparelhos ou equipamentos diversos? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Antes da entrada do pessoal, são instalados meios de acesso seguros (rampas, escadas, escadotes) na escavação? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Foi realizada uma inspecção da escavação antes da chegada do pessoal? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | Perante uma potencial atmosfera perigosa, foi realizada uma verificação da atmosfera antes dos trabalhos ou da entrada na escavação? |

Para os dois casos seguintes, utilizar a lista de verificação mencionada:

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | Num espaço confinado, utilizar a lista de verificação “Espaços confinados” |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | Em trabalhos em altura (elevação > 1,5 m), utilizar a lista de verificação “Trabalhos em altura” |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | Quando existe pessoal na escavação (> 1,3 m) ou se o operador da máquina não tiver uma visibilidade clara ou estiver a trabalhar próximo de uma rede subterrânea, está presente um vigilante? |

Taxa de conformidade (Número de SIM/pontos aplicáveis): / (%)

Comentários _____

Apelido _____ Empresa _____

Assinatura _____