


Our lives first!



November 2024

# 热工作业



TotalEnergies



# 热工作业



地点 \_\_\_\_\_ 时间 \_\_\_\_\_

受检查公司 \_\_\_\_\_ 许可证编号 \_\_\_\_\_

是 否 不适用

检查项

1 “开工前的简要介绍”和“安全绿灯”已经完成了吗？

2 作业许可证是否有效？

3 是否使用了《在隔离的系统上工作》检查表，并回答：是否所有适用的点都符合要求？

4 实施作业的人员，是否穿戴了适合该作业的PPE？

5 在可能存在爆炸性气体的区域，在热作业前是否完成了气体测试？

6 在可能存在爆炸性气体的区域，是否对气体环境进行持续监测，或是否按规定的频率进行气体测试，并记录了检测结果？

7 是否已经对下水口、开口和排气孔进行了封堵？

8 在热工作业区域，所有的可燃物是否已经被清除、覆盖或淋湿了？

9 当作业许可证中有要求时，防火围挡是否已经就位？

10 是否已经检查了消防设备，这些设备在热工作业区是否可用？

11 当作业许可证中有要求时，是否有防火监护？

12 所有参与工作的人员是否都已经离开了危险区域，且其他不直接参与的人员也被隔离在危险区域外了吗？

评价 \_\_\_\_\_

姓名 \_\_\_\_\_ 公司 \_\_\_\_\_

签名 \_\_\_\_\_