


Pompen met hogedrukspouwelen



2 potentieel ernstige ongevallen hebben zich voorgedaan bij pompwerkzaamheden binnen ons Bedrijf in de afgelopen 5 jaar.

- 1  Groen licht voor veiligheid
- 2 
- 3 
- 4 



TotalEnergies



Pompen met hogedrukspoelwagen



Juni 2022

Plaats _____ Datum _____

Beoordeelde onderneming _____ Vergunning nr. _____

JA NEE N.V.T.

CONTROLEPUNTEN

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | Is de controle "Groen licht voor veiligheid" uitgevoerd? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Is de checklist vóór aanvang van het werk door het uitvoerende team afgewerkt? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | Hebben de bediener en de voorman een bewijs van opleiding/bekwaamheid voor hun functie? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Is bij het bepalen van het werkgebied rekening gehouden met de windrichting en bevinden de spoelwagen en de ontluuchtingsopeningen zich buiten gebouwen? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Is het team bekend met de eigenschappen en risico's van het te verpompen product (brandbaar, giftig enz.) en is gecontroleerd of het ingezette materieel kan worden gebruikt in combinatie met dat product? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Als uitgestoten gassen niet kunnen worden afgevangen, worden zij dan naar een veilige plaats geleid (op ten minste 15 m afstand benedenwinds van de spoelwagen of, alleen voor gassen die lichter zijn dan lucht, boven de wagen, op ten minste 5 m van de bodem)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Zijn de spoelwagen, het pompgebied en het uitstootgebied van de ontluuchtingspijp afgezet en voorzien van bebording (uitstootgebied)? (benzinstations: afzetting rondom de bouwplaats) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Zijn de aardleidingen en de equipotentiaalverbinding aangebracht? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Wordt de atmosfeer bij het pompgebied, de spoelwagen en de ontluuchtingsopening onafgebroken gemonitord? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | Bevindt de voorman zich in de nabijheid van de noodstop van de pomp? |

Score (aantal x JA/aantal punten dat van toepassing is): _____ / _____ (%)

Opmerkingen _____

Naam _____ Onderneming _____

Handtekening _____