


Pompen met hogedrukspoelwagen



2 potentieel ernstige ongevallen hebben zich voorgedaan bij pompwerkzaamheden binnen ons Bedrijf in de afgelopen 5 jaar.

- 1 Groen licht voor veiligheid
- 2
- 3
- 4



--- met overslagpomp



TotalEnergies



Pompen met hogedrukspoelwagen



Juni 2022

Plaats _____ Datum _____

Beoordeelde onderneming _____ Vergunning nr. _____

JA NEE N.V.T.

CONTROLEPUNTEN

- 1** Is de controle "Groen licht voor veiligheid" uitgevoerd?
- 2** Is de checklist vóór aanvang van het werk door het uitvoerende team afgewerkt?
- 3** Hebben de bediener en de voorman een bewijs van opleiding/bekwaamheid voor hun functie?
- 4** Is bij het bepalen van het werkgebied rekening gehouden met de windrichting en bevinden de spoelwagen en de ontluchtingsopeningen zich buiten gebouwen?
- 5** Is het team bekend met de eigenschappen en risico's van het te verpompen product (brandbaar, giftig enz.) en is gecontroleerd of het ingezette materieel kan worden gebruikt in combinatie met dat product?
- 6** Als uitgestoten gassen niet kunnen worden afgevangen, worden zij dan naar een veilige plaats geleid (op ten minste 15 m afstand benedenwinds van de spoelwagen of, alleen voor gassen die lichter zijn dan lucht, boven de wagen, op ten minste 5 m van de bodem)?
- 7** Zijn de spoelwagen, het pompgebied en het uitstootgebied van de ontluchtingspijp afgezet en voorzien van bebording (uitstootgebied)? (benzinstations: afzetting rondom de bouwplaats)
- 8** Zijn de aardleidingen en de equipotentiaalverbinding aangebracht?
- 9** Wordt de atmosfeer bij het pompgebied, de spoelwagen en de ontluchtingsopening onafgebroken gemonitord?
- 10** Bevindt de voorman zich in de nabijheid van de noodstop van de pomp?

Score (aantal x JA/aantal punten dat van toepassing is): _____ / _____ (_____ %)

Opmerkingen _____

Naam _____ Onderneming _____

Handtekening _____