


Drenagem com camião de hidroaspiração



2 acidentes potencialmente graves associados à atividade de bombeamento ocorreram na Companhia nos últimos 5 anos.

- 1  Luz verde de segurança
- 2 
- 3 
- 4 



--- com bomba de transferência



TotalEnergies



Drenagem com camião de hidroaspiração



Junho de 2022

Local _____ Data _____

Empresa observada _____ N.º da autorização _____

SIM **NÃO** **N/A**

PONTOS A VERIFICAR

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | A verificação “Luz verde de segurança” foi realizada? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | A lista de verificações, antes do arranque, foi usada pela equipa interveniente? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | O trabalhador e o operador da máquina, têm ambos um certificado de formação/competência para a sua função? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | O estaleiro foi instalado em função da direcção do vento e o camião e os respiradouros estão situados fora do edifício? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Os membros da equipa conhecem o produto para ser bombeado (inflamável, tóxico, etc...) e a sua compatibilidade com os equipamentos utilizados foi verificada? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Caso não seja possível capturar as descargas gasosas, estas são canalizadas para uma zona segura (no mínimo, a 15 m do camião, na direcção do vento; caso contrário, e apenas para os gases mais leves do que o ar, pelo menos, 5 m acima do camião)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | O camião, a zona de bombeamento e os respiradouros estão demarcadas, e, o local de descargas de ventilação, nitidamente assinalado? (na estação de serviço: demarcação à volta do terreno do estaleiro) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | As ligações à terra e a ligação equipotencial estão bem colocadas? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | A atmosfera no local de bombeamento, no camião e no local de saída dos gases é constantemente monitorada? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | O operador da máquina está próximo da paragem de emergência da bomba? |

Taxa de conformidade (Número de SIM/pontos aplicáveis): / (%)

Comentários _____

Apelido _____ Empresa _____

Assinatura _____