


Werken aan veiliggestelde processystemen (gassen, vloeistoffen, vaste stoffen)



11 doden bij werken aan bekrachtigde systemen onder energie binnen onze onderneming in de afgelopen tien jaar.



Werken aan veiliggestelde processystemen

(gassen, vloeistoffen, vaste stoffen)



Juni 2022

Plaats _____ Datum _____

Beoordeelde onderneming _____ Vergunning nr. _____

JA NEE N.V.T.

CONTROLEPUNTEN

- 1** Is de controle "Groen licht voor veiligheid" uitgevoerd?
- 2** Heeft de vertegenwoordiger van het team dat de werkzaamheden uitvoert de goedgekeurde veiligstellingsverklaring(en) ontvangen voor de installatie waaraan gewerkt gaat worden?
- 3** Is het circuit of de installatie waaraan moet worden gewerkt ter plaatse door een bevoegde persoon aangewezen in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van het team dat de werkzaamheden uitvoert?
- 4** Is het personeel dat de werkzaamheden uitvoert voorzien van de specifieke PBM voor het werk en, in gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer, van vonkvrije werktuigen?
- 5** Zijn de isolatievoorzieningen aangebracht op de plaats die staat aangegeven in het goedgekeurde isolatieschema/-plan? (originele documenten op een speciaal daarvoor bestemde plaats te raadplegen)
- 6** Zijn de isolatievoorzieningen vergrendeld en voorzien van een bord/label?
- 7** Heeft een bevoegde persoon in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van het team dat de werkzaamheden uitvoert aangetoond dat de installatie daadwerkelijk energievrij is?

Score (aantal x JA/aantal punten dat van toepassing is): _____ / _____ (_____ %)

Opmerkingen _____

Naam _____ Onderneming _____

Handtekening _____